

## Protokol o zkoušce vzorku č. 2021/0091

Zadavatel: **Obec Jankov**  
Na náměstí 14  
25703 Jankov

Místo odběru: Odlochovice, č. p. 18,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Členění: voda pitná, veřejné zásobení

Odběr provedl Klára Machačová, laboratoř VHS

Datum odběru 25.01.2021 10:50

Datum příjmu: 25.01.2021 14:15

Ukončení: 03.02.2021

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit
* teplota vzorku	°C	9,2	SOP 19		
pach		příjatelný	SOP 1		0
chuť		příjatelná	SOP 25		0
barva	mg/l Pt	2,5	SOP 2	± 10 %	20
zákal	ZF(n)	0,5	SOP 3	± 5 %	5
pH		7,5	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5
chem. spotř. kysl.	mg/l	1,22	SOP 6	± 5 %	3
železo	mg/l	< 0,050	SOP 10		0,2
amonné ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5
duřitany	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5
duřičnany	mg/l	39,8	SOP 30	± 10 %	50
konduktivita	mS/m	35,80	SOP 17	± 3 %	125
chlor volný	mg/l	< 0,050	SOP 16		0,3
chloridy	mg/l	20,39	SOP 9	± 5 %	100
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	3	SOP 22	± 20 %	40
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	15	SOP 22	± 20 %	200

Stanovené parametry odpovídají požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou označeny \* před názvem.

U vzorků vzorkovaných neposouzeně neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení posouzené zkoušky.

Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 05.02.2021

vedoucí laboratoře : Jiří Žovinec



VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
s.r.o.  
Černoleská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865  
- 16 -